

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Autorizado según Resolución Exenta de la Superintendencia de Electricidad y Combustible N° 099 de fecha 17 de Enero de 2012.

TIPO DE CERTIFICACIÓN : EFICIENCIA ENERGÉTICA
CERTIFICADO N° : E-013-03-6951
FECHA DE EMISIÓN : 04 de Abril de 2012
SISTEMA DE CERTIFICACIÓN EMPLEADO : Ensayo de tipo seguido del control regular de los productos
N° DE PARTIDA : 1°
NORMAS Y ESPECIFICACIONES : ISO 5151; Ed.1.0; Año 1994 (PE 1/26/2)
NCh 3081; Ed.1.0; Año 2007
SOLICITANTE : Ingeniería y Servicios Recal Ltda.
DIRECCIÓN SOLICITANTE : Blanco 15 I-3, Loteo Los Libertadores, Colina.
DECLARACIÓN DE INGRESO : 3110100192-2
CERTIF. DE APROBACIÓN SEG. : E-013-03-6813

Se certifica el siguiente modelo de producto eléctrico, presentado según Solicitud de Certificación N° E-013-03-21382 de fecha 30 de Septiembre de 2011.

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

- 1.1. DENOMINACIÓN TÉCNICA : Acondicionadores de Aire
1.2. DENOMINACIÓN COMERCIAL : Aire Acondicionado
1.3. MARCA : UNICLIMA
1.4. MODELO O TIPO : SM12R410
1.5. PAIS DE ORIGEN : China
1.6. PROCEDENCIA : China
1.7. TAMAÑO DEL LOTE O PARTIDA : 01 unidad
1.8. TRAZABILIDAD : INT: C87609941100106
EXT: D87609941100057 (N° de serie)
1.9. CLASE DE AISLACIÓN : I
1.10. NOMBRE DEL FABRICANTE : Ningbo Aux Imp. & Exp. Co., Ltd.
1.11. DIRECCIÓN DEL FABRICANTE : N° 1166 North Mingguang Road, Jiangshan Yinzhou
Ningbo P.R. China.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modo de Funcionamiento	Frío y Calefacción
Tipo de Unidad de Aire Acondicionado	Split/ muro
Tensión nominal	220 (V~)
Frecuencia nominal	50 (Hz)
Corriente nominal en calefacción (A)	4,7
Corriente nominal en frío (A)	4,8

Clasificación en frío	C
Consumo de energía (kWh/mes)	34,16
Capacidad de refrigeración (kW)	3,20
Índice de eficiencia Energética (IEE)	2,81
Capacidad de Calefacción (kW)	3,46
Clasificación en calefacción	C



Rev.05/18.04.2012

INN, Acreditación CP 060

1 de 2

E-013-03-6951

SERVICIOS DE INGENIERÍA DE CALIDAD S.A.

Vasco de Gama N° 6266 - Teléfono (56-2) 277 87 78 - FAX : (56-2) 277 87 28 - Peñalolén - Santiago - Chile
COD.POST : 6932385 - E-Mail : sical@sical.cl - Web : www.sical.cl

3. OTROS ANTECEDENTES

N° de R.E. (SEC) que reconoce la Certificación Extranjera : No Aplica
N° de certificado aprobación. Tipo, sello de calidad o marca de conformidad : No Aplica
Nombre(s) de (o los) laboratorio(s) donde se ejecutaron los ensayos : Silab Ingenieros S.A.
N° de Informe de Ensayo : I-EAAC-0016-2012

4. USOS DEL PRODUCTO

Domésticos y similares

5. APROBACIÓN Y VIGENCIA

- 5.1 En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas, se otorga el presente **Certificado de aprobación**, de acuerdo a las disposiciones legales reglamentarias y normativas vigentes.
- 5.2 El presente Certificado tiene validez de 1 año a partir de la fecha de emisión. Sin embargo, si se efectuaron modificaciones en el artefacto que afecten sus características de funcionamiento y/o sus características generales de construcción, el presente certificado perderá su vigencia, y el artefacto modificado, deberá ser considerado como un nuevo producto para su aprobación.

6. ANTECEDENTES

- 6.1 Este Certificado se extiende en dos ejemplares.
- 6.2 Se adjunta Informe de Ensayos : N° I-EAAC-0016-2012
- 6.3 N° Certificado Aprobación / Seguridad : E-013-03-6813
- 6.4 N° Certificado SEC asignado : 47054


GIACOMO BIANCARDI P.
Representante Legal del
Organismo de Certificación


SICAL
INGENIEROS EN CERTIFICACION


MARIA CRISTINA OSORIO
Responsable Técnico del
Organismo de Certificación

MCO/jut



Rev.05/18.04.2012

INN, Acreditación CP 060
2 de 2

E-013-03-6951

SERVICIOS DE INGENIERÍA DE CALIDAD S.A.

Vasco de Gama N° 6266 - Teléfono (56-2) 277 87 78 - FAX : (56-2) 277 87 28 - Peñalolén - Santiago - Chile
COD.POST : 6932385 - E-Mail : sical@sical.cl - Web : www.sical.cl